



CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ

im. Józefa Tuliszkowskiego



05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA Nr 0667 / 2009

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.)

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej na wniosek :

Grodzkowskie Zakłady Wyrobów Metalowych S.A.
ul. Wrocławska 59
49-200 Grodków

stwierdza, że wyrób: **Gaśnica pianowa
typ GWF-3X ABF**

produkowany przez: **Grodzkowskie Zakłady Wyrobów Metalowych S.A.
ul. Wrocławska 59
49-200 Grodków**

w zakładzie produkcyjnym **Grodzkowskie Zakłady Wyrobów Metalowych S.A.
ul. Wrocławska 59
49-200 Grodków**

spełnia wymagania: **PN-EN 3-7:2008 Gaśnice przenośne Część 7: Charakterystyki, wymagania
eksploatacyjne i metody badań**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 0830/2009 z dnia 23.11.2009 r.
2. Sprawozdanie z badań Nr 4393/BC/09 z dnia 07.07.2009 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Badań Chemicznych i Pożarowych BC CNBOP i Teil-Prüfbericht Nr 2007-F-2948/EB 05 z dnia 03.08.2007 r. wydany przez MPA Dresden GmbH
3. Rys Nr GWF-3X.00.00 z dnia 08.05.2009 r.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 0667/DC/CNBOP/2009

Okres ważności świadectwa: **od 30.07.2010 r.** do **29.11.2014 r.**

DYREKTOR
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZEGO
OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ

mf. brvg dr inż. Dariusz Wróblewski



Józefów, dnia 30 lipca 2010 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 0667 / 2009

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

**Gaśnica pianowa
typ GWF-3X ABF**

Zakres stosowania	- do gaszenia pożarów grupy A, B i F
Masa całkowita	- ok. 5,3 kg
Objętość środka gaśniczego	- 3 dm ³
Rodzaj środka gaśniczego	- roztwór wodny 1% ORCHIDEE SC-1 i 20% INILAM A
Czas działania	- min. 9 s
Czynnik roboczy	- azot
Ciśnienie robocze w temperaturze 20 °C	- 15 bar
Ciśnienie próbne zbiornika	- 25 bar
Zakres temperatur stosowania	- od +5 do +60 °C
Minimalna skuteczność gaśnicza	- pożar testowy 5 A, 55 B i 40 F

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.); wyrób powinien być oznakowany znakiem CNBOP i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

Wyrób spełnia wymagania pkt. 7.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553).

DYREKTOR
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZEGO
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

mł. bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski



Józefów, dnia: 30 lipca 2010 r.