

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 1442/2012

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.)

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej

im. Józefa Tuliszkowskiego- Państwowy Instytut Badawczy na wniosek :

Grodzkie Zakłady Wyrobów Metalowych S.A.

ul. Wrocławska 59

49-200 Grodków

stwierdza, że wyrób:

Gaśnica proszkowa

typ GP-2X/Q ABC

produkowany przez:

Grodzkie Zakłady Wyrobów Metalowych S.A.

ul. Wrocławska 59

49-200 Grodków

w zakładzie produkcyjnym

Grodzkie Zakłady Wyrobów Metalowych S.A.

ul. Wrocławska 59

49-200 Grodków

spełnia wymagania:

PN-EN 3-7:2008 Gaśnice przenośne Część 7: Charakterystyki, wymagania eksploatacyjne i metody badań

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 1552/2011 z dnia 19.08.2011 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 5845/BC/12 z dnia 13.09.2012 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Badań Chemicznych i Pożarowych BC
3. Rys Nr GP2X.Q.00.00 z dnia 04.08.2011 r.
4. Atesty Narodowego Instytutu Ochrony Zdrowia – Państwowego Zakładu Higieny nr PZH/HT-2570/2011 z dnia 03.08.2011 r. – proszek ABC Favorit Tertia

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 1442/DC/CNBOP-PIB/2012

Okres ważności świadectwa:

od 20.12.2012 r.

do 19.12.2017 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB

mf. dyg. dr inż. Dariusz Wróblewski



Józefów, dnia: 20 grudnia 2012 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 1442/2012

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

**Gaśnica proszkowa
typ GP-2X/Q ABC**

Zakres stosowania	- do gaszenia pożarów grupy A, B i C
Masa całkowita	- ok. 3,7 kg
Masa środka gaśniczego	- 2 kg
Rodzaj środka gaśniczego	- proszek gaśniczy ABC Favorit Tertia
Czas działania	- min. 6 s
Czynnik roboczy	- azot N ₂
Ciśnienie robocze w temperaturze 20 °C	- 15 bar
Ciśnienie próbne zbiornika	- 25 bar
Zakres temperatur stosowania	- od -30 do +60 °C
Minimalna skuteczność gaśnicza:	- pożar testowy 8A i 34B

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

Wyrób spełnia wymagania pkt. 7.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553).

DYREKTOR CNBOP-PIB

mf. brg. dr inż. Dariusz Wróblewski



Józefów, dnia: 20 grudnia 2012 r.