

KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI 12W/12



1. Producent wyrobu budowlanego:

DOMEX Sp. z o.o. 58-200 Dzierżoniów, ul. Pieszyccka 11
(nazwa i adres producenta)

DOMEX Sp. z o.o. 58-200 Dzierżoniów, ul. Pieszyccka 11
(nazwa i adres zakładu produkującego wyrób)

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

Komplet doszczelniający DN 50 - DN 300 (PN 10)

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

PKWiU 22.23.19.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Stosowany w rurociągach wodnych o różnym przeznaczeniu np. wody przeznaczonej do spożycia, do celów przeciwpożarowych, przemysłowych, kanalizacyjnych itp., przeznaczony do uszczelniania złączy kołnierzowych w armaturze.

5. Specyfikacja techniczna

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów – Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających – Część 1: Guma.

PN-EN 681-1:2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastomerów – Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających – Część 1: Guma.

PN-EN ISO 4014:2011 Śruby z łbem sześciokątnym -- Klasy dokładności A i B.

PN-EN ISO 4032:2004 Nakrętki sześciokątne, odmiana 1 -- Klasy dokładności A i B.

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Uszczelka – guma NBR lub EPDM wg PN-EN 681-1:2002, śruby i nakrętki – stal 1.0037, (oznaczenie wg PN-EN 10027-2:1994), ocynkowane, lub nierdzewne A2. Przydatność (uszczelka EPDM) do stosowania w rurociągach wody do picia potwierdzona atestem higienicznym PZH nr HK/W/0684/02/2012.

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego ...---

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Dział Badań i Rozwoju
KONSTRUKTOR - TECHNOLOG

Janusz Szczygony

Janusz Szczygony

Dzierżoniów, 18 września 2012
(miejsce i data wystawienia)

.....
(imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)