

## KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI 08.001/W/14



### 1. Producent wyrobu budowlanego:

DOMEX Sp. z o.o. 58-200 Dzierżoniów, ul. Pieszycza 11  
(nazwa i adres producenta)

DOMEX Sp. z o.o. 58-200 Dzierżoniów, ul. Pieszycza 11  
(nazwa i adres zakładu produkującego wyrób)

### 2. Nazwa wyrobu budowlanego:

Doszczelniacz DN 50 – DN 600

### 3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

PKWiU 24.51.30.0

### 4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Stosowany w rurociągach wodnych o różnym przeznaczeniu np. wody przeznaczonej do spożycia, do celów przeciwpożarowych, przemysłowych itp., o maksymalnym ciśnieniu 1,0 MPa (10 bar). Przeznaczony do łączenia rur kielichowych lub usuwania awarii na złączach kielichowych.

### 5. Specyfikacja techniczna

PN-EN 545 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów wodnych - Wymagania i metody badań (oryg.).

### 6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Korpus z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7, powłoka malarska – epoksydowa RAL 5005 (barwa niebieska), uszczelka- guma EPDM wg PN-EN 681-1, szczelność i wytrzymałość na ciśnienie - badania pozytywne (próba wodą na ciśnienie wewnętrzne). Przydatność do stosowania w rurociągach wody do picia potwierdzona atestem higienicznym PZH nr HK/W/0684/02/2012.

### 7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego ...

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Dział Badań i Rozwoju  
KONSTRUKTOR - TECHNOLOG

Janusz Szczyński

..... Janusz Szczyński .....

Dzierżoniów, 14 stycznia 2014r.  
(miejsce i data wystawienia)

(imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)