

## ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

**Nr 2164/2014**

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej  
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej  
im. Józefa Tuliszowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

**KZWM Ogniochron S.A.**  
ul. Krakowska 83 c  
34-120 Andrychów

stwierdza, że wyrób:

**Gaśnica pianowa typ GPN-6x AB/MP**

produkowany przez:

**KZWM Ogniochron S.A.**  
ul. Krakowska 83 c  
34-120 Andrychów

w zakładzie produkcyjnym:

**KZWM Ogniochron S.A.**  
ul. Krakowska 83 c  
34-120 Andrychów

spełnia wymagania:

**PN-EN 3-7+A1:2008 Gaśnice przenośne – Część 7: Charakterystyki, wymagania eksploatacyjne i metody badań**

### Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 2885/2014 z dnia 18.04.2014 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 796/BC/14 z dnia 30.06.2014 wykonanych w Zespole Laboratoriów Badań Chemicznych i Pożarowych BC CNBOP-PIB oraz sprawozdanie z badań nr 2013-F-1040/OG 12 z dnia 27.02.2014 r. wykonanych w MPA Dresden GmbH.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 2164/DC/CNBOP-PIB/2014.

Okres ważności świadectwa:

od **11.04.2019 r.**

do **14.07.2019 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. brig. dr inż. Paweł Janik

Józefów, dnia: 11 kwietnia 2019 r.

Strona 1/2

Zastępuje świadectwo dopuszczenia nr 2164/2014 z dnia 07.08.2018 r.

## ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2164/2014

### DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

#### Gaśnica pianowa typ GPN-6x AB/MP

Zakres stosowania	do gaszenia pożarów grupy A i B
Masa całkowita	~ 9,7 kg
Objętość środka gaśniczego	6 L
Rodzaj środka gaśniczego	roztwór wody demineralizowanej ze środkiem Furex AFFF Kartusche
Czas działania	min. 15 s
Czynnik roboczy	azot N <sub>2</sub>
Ciśnienie robocze w temperaturze 20°C	15 bar
Ciśnienie próbne zbiornika	27 bar
Zakres temperatur stosowania	od +5°C do +60 °C
Minimalna skuteczność gaśnicza	pożar testowy 21 A i 183 B

#### WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85, poz. 553 i z 2018 r., poz. 984) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

Wyrób spełnia wymagania pkt. 7.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002 z 2010 r., Nr 85, poz. 553 i z 2018 r., poz. 984)

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 11 kwietnia 2019 r.

Strona 2/2

Zastępuje świadectwo dopuszczenia nr 2164/2014 z dnia 07.08.2018 r.